



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GB.АЯ46.С63200

Срок действия с 01.06.2012 г. по -

№ 0742929

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.10АЯ46  
"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1  
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499)129-26-00

## ПРОДУКЦИЯ

Состав на основе полиэфирной смолы для анкерных креплений - анкер химический POROTHERM Wallfix  
Партия 10000 шт..  
Контракт от 01.04.2012 г. № 01

код ОК 005 (ОКП):

22 5729

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя в части прочности на сжатие, прочности при растяжении, прочности при изгибе, плотности

код ТН ВЭД России:

3816 00 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Chemfix Products Ltd.  
Mill Street East, Dewsbury (Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии)

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Винербергер Кирлич" ИНН 5072000915  
601025 Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод  
тел. (495)981-95-20

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 735-261 от 30.05.2012 г. Испытательный центр промышленной продукции "Ростест-Москва" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 г.) 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 7. Химический анкер POROTHERM Wallfix поставляется совместно с монтажным набором, в состав которого включено технологическое оборудование: пластиковые сетчатые гильзы и насадки-смесители.



Руководитель органа

А.Б. Савкин  
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Т. Рыбкин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**Закрытое акционерное общество**  
**«Региональный орган по сертификации и тестированию»**  
**Испытательный центр промышленной продукции «Ростест-Москва»**  
117418, Москва, Нахимовский проспект, 31  
тел. 6682996, факс 1249996

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЯ43,  
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
05 мая 2011 г., действителен до 05 мая 2016 г.



*Руководитель ИЦПП*

*К.П. Королёв*

« 05 » 2012 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 735-261**  
**Крепёжные изделия для строительно-монтажных работ**  
**торговой марки «Wienerberger Wallfix»**

Наименование изделия,  
тип, модель, артикул

**Химический анкер «Wienerberger Wallfix»**

Заявитель

**ООО «Винербергер кирпич»**

Адрес заявителя,  
тел.; ИНН / КПП

дер. Кипрево Киржачского р-на Владимирской обл.,  
кирпичный завод ООО «Винербергер кирпич»  
тел. 7-495-9819520

Изготовитель

**фирма «Chemix Products Ltd.», Соединённое**  
**королевство Великобритании и Северной Ирландии**

Вид испытаний

Сертификационные испытания на соответствие требова-  
ниям технической документации завода-изготовителя  
«Chemfix Products Ltd.»

Результаты испытаний

см. стр. 2

Начало испытаний

23 мая 2012 г.

Окончание испытаний

30 мая 2012 г.

*Начальник лаборатории № 261*

*И.А.Аринушкин*

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Перепечатка протокола запрещена.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя по технической документации	Методы испытаний	Значение показателя	
		норма	факт
1 Прочность на сжатие, МПа, не менее	Техническая документация	53,55	53,80
2 Прочность при растяжении, МПа, не менее	Техническая Документация	12,48	12,60
3 Прочность при изгибе, МПа, не менее	Техническая документация	24,08	24,70
4 Плотность, г/куб.см	Техническая документация	1,65	1,65

Испытания проводил *В.Карпун* В.Карпунин